

Checklista för att förebygga fallolyckor: Underhåll och fastighet

DATUM:
ARBETSPLATS:

DELTAGARE:
ANSVARIG CHEF:

Falloolyckor är en vanlig arbetsskada och kan ske både på jobbet och till och från jobbet. Att falla från samma nivå, att ramla från låg eller hög höjd, att snubbla eller halka räknas som fallolyckor. Gå gärna igenom checklistan i samverkan. Checklistan nedan har tagits fram i samråd med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ett tips är att titta på Suntarbetslivs film om fallolyckor. Den finns på [Suntarbetsliv.se/Forskning på 5/Falloolyckor](https://suntarbetsliv.se/Forskning%20p%C3%A5%205/Falloolyckor).

Nr	Fråga	Behöver något åtgärdas? Vad?	Vem ansvarar	När klart?	När uppföljning?	Kommentar
Inomhus						
1	Finns rutiner för att snabbt rapportera och hantera brister som ökar risken för fallolyckor i verksamheterna?					
2	Finns tillräcklig belysning i korridorer och andra gångvägar?					
3	Om det finns nivåskillnader i gångvägar, kan de tas bort eller är de märkta med varselmärkning (gul-svart-randig)?					

Nr	Fråga	Behöver något åtgärdas? Vad?	Vem ansvarar	När klart?	När uppföljning?	Kommentar
4	Behövs andra visuella "ledtrådar" (exempelvis lampor, reflexer, olika material) som särskilt uppmärksammar trappsteg, höjdskillnader eller andra snubbelrisker?					
5	Är trappor inklusive räcken och ledstänger i gott skick?					
6	Finns behov av att montera halkskydd i trappor eller på andra ställen?					
7	Finns skäl att ta bort trösklar eller mattor för att minska risken att snubbla?					

Nr	Fråga	Behöver något åtgärdas? Vad?	Vem ansvarar	När klart?	När uppföljning?	Kommentar
8	Är golven i ett sådant material att de inte är hala, även vid entréer eller ställen där det finns risk för att golvet blir blött?					
9	Behövs vattenabsorberande avtorkningsmattor, hållare för pappershanddukar, sopkärl och ställ för paraplyer vid entréerna för att minska risken för blöta golv?					
10	Finns muggar, pappershanddukar och sopkärl vid alla vattenfontäner?					

Nr	Fråga	Behöver något åtgärdas? Vad?	Vem ansvarar	När klart?	När uppföljning?	Kommentar
Utomhus						
11	Finns rutiner för att hålla gångvägar utomhus i gott skick (inga ojämnheter eller hål)?					
12	Finns fungerande rutiner för halkbekämpning vintertid?					
13	Behöver vatten från stuprör/dräneringar ledas bort från gångvägar, så att vattnet leds rakt ner i avlopp?					
14	Behövs visuella "ledtrådar" (exempelvis lampor, reflexer, olika material) som uppmärksammar ojämnheter, som trappsteg, farthinder och liknande?					

Nr	Fråga	Behöver något åtgärdas? Vad?	Vem ansvarar	När klart?	När uppföljning?	Kommentar
15	Är belysningen tillräcklig vid entréer, gångvägar, parkeringsplatser och liknande?					
16	Finns sittplatser utomhus för möjligheter att vila och för att utföra vissa arbetsuppgifter sittande om exempelvis patienter, barn behöver hjälp?					

Nr	Fråga	Behöver något åtgärdas? Vad?	Vem ansvarar	När klart?	När uppföljning?	Kommentar
Vid nybyggnation						
17a	Vid planering av nya byggnader: Säkerställs att golven inte är hala, även på ställen där det kan bli blött?					
17b	Vid planering av nya byggnader: Har trappor ledstänger på båda sidorna?					

Nr	Fråga	Behöver något åtgärdas? Vad?	Vem ansvarar	När klart?	När uppföljning?	Kommentar
17c	Vid planering av nya byggnader: Undviks spiraltrappor om trappan ska användas för transport av föremål?					
17d	Vid planering av nya byggnader: Är trappstegen anpassade så att det är lätt att gå i trappan? (Minsta stegdjup 25 cm, steghöjd max 17,5 cm)					
18	Utformas lokalerna, inredning och utrustning på ett sådant sätt att det är lätt att "göra rätt", dvs agera på ett sådant sätt att risken för fallolyckor minskar?					